



番号	異常内容	番号	異常内容
0	ガス漏れ警報器作動	6	ガス漏れ警報器異常・ガス漏れ警報器信号線の断線
1	外部信号受信	7	弁までの信号線断線
2	感震器作動	8	弁の開動作不良
3	閉操作後圧力低下 ※微量なガス漏れの疑いあり	9	弁の開動作不良
4	開操作時圧力低下	A	ガス警報器の識別表示用 {1台目:A, 2台目:b, 3台目:c, と表示 ※0か6の後に点滅表示
5	使用中圧力低下・弁までの信号線断線	b	
		c	
点滅時の操作は、取扱説明書をご覧ください。			
交換期限	20年 月	交換期限は製造後10年です。	

操作説明シール詳細図

製造ラベル

表示ラベル詳細図

警報理由シール (1枚)

図面番号 DRAWING NO. 発行 PUBLISH

一般公差 GENERAL TOLERANCE					指定 DESIGNATION
称 呼 寸 法 DIMENSION	A	B	C	角 ANGLE	
10以下 UNDER 10	±0.15	±0.2	±0.3	30°	
10から50まで FROM 10 TO 50	±0.2	±0.3	±0.5	30°	
50から100まで FROM 50 TO 100	±0.3	±0.55	±0.8	30°	
100から250まで FROM 100 TO 250	±0.5	±0.95	±1.4	30°	
250以上 OVER 250	±0.75	±1.4	±2	30°	
偏 心 量 ECCENTRICITY	0.1	0.1	0.15		

尺 度 SCALE	作 成 年 月 日 COMPLETION DATE	材 質 MATERIAL	製品名称 PRODUCTION NAME
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	H21.2.4	処 理 TREATMENT	コントローラーB
認 可 APPROVAL	点 検 INSPECTOR	納 入 先 CUSTOMER	製品番号 PRODUCTION NUMBER
	作 成 DESIGNER	納 入 先 品 番 CUSTOMER'S NUMBER	YCB-12D
	写 図		部品名称 PART NAME
			外形寸法図
			部品番号 PART NUMBER

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	材料	工作	注記	標準化	標準欄	構成	組立性	承認欄
作成													
点検													
承認													

