



- 外観**
1. 完全一体型自動切替調整器である。
 2. 本体材料はADCであり、表面色調はマンセル5Y 7.5 / 1艶有焼付塗装を施す。
 3. 補給開始時の表示は赤色 (マンセル5R 4 / 14相当) とする。
 4. ボディ側面にはP0.15~1.56MP、ヤ、R2.8kP、LPG、REGULATOR、Sの浮き出し表示がある。(Sマークは高性能供給機器を表す)
 5. 表示シール表面には **YAZAKI**, AS8ZA, 製造年月日製造番号, Q8, 高性能検査合格証票の表示がある。
 6. 本体上部の切替ハンドル突部の向かう方向が供給側を示し、他方が補給側を示す。
 7. 切替ハンドルの中央部には、補給開始を表す表示がある。
 8. リードスイッチアッシーの信号線は、0.2mm²×2心、被覆部外径φ3.55、長さ2mである。

- 接続**
1. 入口接続はRc 1/4である。
 2. 出口接続はR 1/2である。(ユニオン含む)

- 性能**
1. 閉塞圧力は3.50kPa以下である。
 2. 入口圧力0.15~1.56MPaにおいて出口圧力範囲は2.55~3.30kPaである。
 3. 安全弁作動圧力範囲は5.60~8.40kPaである。
 4. 容量は8kg/h以上である。
 5. 気密圧力は高圧部1.56MPa、中圧部0.225MPa、低圧部5.50kPaである。
 6. 耐圧は高圧部2.60MPa、中圧部0.80MPa、低圧部0.30MPaである。
 7. 補給開始圧力は0.07~0.15MPaである。
 8. (一財)日本エルピーガス機器検査協会による高性能供給機器検査規程に定める検査に合格すること。

- 発信部仕様**
1. 最大使用電圧 DC30V以下
 2. 最大開閉電流 DC20mA以下
 3. 発信インピーダンス 1Ω以下
 4. 絶縁抵抗 100MΩ以上
 5. 耐電圧 AC500V以上

適用規格 TOLERANCE					
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15
					発行 PUBLISH
					尺度 SCALE
					Free
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN
作成年月日 COMPLETION DATE		製品名称 PRODUCTION NAME		発信機能付 高性能小型自動切替調整器 AS8ZAR-(2H)	
'18.10.17				製品番号 PRODUCTION NUMBER	
				67800-112	
認可 APPROVAL					
製品番号 PRODUCTION NUMBER					
67800-112					
					三角法 THIRD ANGLE PROJECTION
					図番 DRAWING NUMBER
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER			

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

