



- 外観**
1. 完全一体型自動切替調整器である。
  2. 本体材料はADCであり、表面色調はマンセル5Y7.5/1艶有焼付塗装を施す。
  3. 補給開始時の表示は赤色 (マンセル5R4/14相当) とする。
  4. ボディ側面にはP0.15~1.56MP、ヤ、R2.8kP、LPG、REGULATOR、Sの浮き出し表示がある。(Sマークは高性能供給機器を表す)
  5. 表示シール表面には **YAZAKI**、AS8ZA、製造年月日製造番号、Q8、高性能検査合格証票の表示がある。
  6. 本体上部の切替ハンドル突部の向かう方向が供給側を示し、他方が補給側を示す。
  7. 切替ハンドルの中央部には、補給開始を表す表示がある。
  8. リードスイッチアッシーの信号線は、0.2mm<sup>2</sup>×2心、被覆部外径φ3.55、長さ2mである。

- 接続**
1. 入口接続はRc 1/4である。
  2. 出口接続はRc 1/2である。(検査孔付ねじガス栓含む)

- 性能**
1. 閉塞圧力は3.50kPa以下である。
  2. 入口圧力0.15~1.56MPaにおいて出口圧力範囲は2.55~3.30kPaである。
  3. 安全弁作動圧力範囲は5.60~8.40kPaである。
  4. 容量は8kg/h以上である。
  5. 気密圧力は高圧部1.56MPa、中圧部0.225MPa、低圧部5.50kPaである。
  6. 耐圧は高圧部2.60MPa、中圧部0.80MPa、低圧部0.30MPaである。
  7. 補給開始圧力は0.07~0.15MPaである。
  8. (一財)日本エルピーガス機器検査協会による高性能供給機器検査規程に定める検査に合格すること。

- 発信部仕様**
1. 最大使用電圧 DC30V以下
  2. 最大開閉電流 DC20mA以下
  3. 発信インピーダンス 1Ω以下
  4. 絶縁抵抗 100MΩ以上
  5. 耐電圧 AC500V以上

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	尺度 SCALE	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	Free	
作成年月日 COMPLETION DATE	製品名称 PRODUCTION NAME			発信機能付 高性能小型自動切替調整器 AS8ZAR-VK (2H)			
'18.10.17				製品番号 PRODUCTION NUMBER			
認可 APPROVAL				67800-117			
三角法						図番 DRAWING NUMBER	
THIRD ANGLE PROJECTION							
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

