

## LPガス液切替装置仕様書

型 式	BAC-LTS
使 用 流 体	液化石油ガス
容 量	300kg/h
使用圧力範囲	(切替設定圧力+0.03MPa)~1.56MPa
切替設定圧力範囲	0.05~0.15MPa
切替必要圧力	切替設定圧力+0.03MPa
切替作動圧力誤差範囲	±0.01MPa
設 計 圧 力	1.8MPa
耐 圧 試 験 圧 力	2.7MPa
気 密 試 験 圧 力	2.0MPa
概 略 質 量	10.5kg
フランジ面間寸法	左右入口:280±10mm 出口:132±10mm
接 続 口 径	入口:20A(JIS20Kフランジ相当) 出口:20A(JIS20Kフランジ相当)
切 替 信 号	出力:a接点無電圧、接点容量:0.1A(抵抗負荷)