



構造外観

- 1) ボディーの色調はウインザーブルーメタリック (日塗工J11-837相当品) の艶有焼付塗装とする。
- 2) ボディーの材質は上下ともアルミニウムダイカストとする。
- 3) ボディーの上部の表面には ∇ YAZAKI LPG REGULATOR を浮出し表示する。
- 4) ボディーの下部の表面には Q-4 R2.8kP P0.025~0.15MP ∇ ヤを浮出し表示する。
- 5) キャップは手で自由に方向を変えることができる為、水平以外の取付では取付姿勢に応じて必ず通気口部を下方にして取付すること。
- 6) ノズル本体とボディーは封印の為赤色ペイントでマーキングを施す。
- 7) キャップの表面には、製造年月ロット番号を刻印表示する。

接続

- 1) 入口接続はRc 1/2である。
- 2) 出口接続はRc 1/2である。

性能

- 1) 閉塞圧力は3.50kPa以下である。
- 2) 入口圧力は0.025~0.15MPaにおいて、出口圧力は2.30~3.30kPaである。
- 3) 安全弁作動圧力は5.60~8.40kPaである。
- 4) 最大容量4kg/h以上である。
- 5) 気密圧力は中圧部0.225MPa, 低圧部5.50kPaである。
- 6) 耐圧は中圧部0.80MPa, 低圧部0.30MPaである。
- 7) 製品規格の性能欄及び(一財)日本エルピーガス機器検査協会による検査規程に合格すること。

刻印詳細図

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	
						尺度 SCALE
						Free
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE		製品名称 PRODUCTION NAME		R4-FII		
2006.12.6						
認可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER		67596-390		
				三角法 <input checked="" type="checkbox"/> 番 DRAWING NUMBER		
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER		THIRD ANGLE PROJECTION		

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

