



構造外観

- 1) ボディーの色調はウインザーブルーメタリック (日塗工J11-837) の艶有焼付塗装とする。
- 2) ボディーの材質は上下ともアルミニウムダイカストとする。
- 3) ボディーの上部の表面には ∇ YAZAKI LPG REGULATOR を浮出し表示する。
- 4) ボディーの下部の表面には Q-4 R2.8kP P0.025~0.15MP ∇ ヤを浮出し表示する。
- 5) キャップは手で自由に方向を変えることができる為、水平以外の取付では取付姿勢に応じて必ず通気口部を下方にして取付すること。
- 6) ノズル本体とボディーは封印の為赤色ペイントでマーキングを施す。
- 7) キャップの表面には、製造年月ロット番号を刻印表示する。

接続

- 1) 入口接続はR c 1/2である。
- 2) 出口接続はR c 1/2である。

性能

- 1) 閉塞圧力は3.50kPa以下である。
- 2) 入口圧力は0.025~0.15MPaにおいて、出口圧力は2.30~3.30kPaである。
- 3) 安全弁作動圧力は5.60~8.40kPaである。
- 4) 最大容量4 kg/h以上である。
- 5) 気密圧力は中圧部0.225MPa, 低圧部5.50kPaである。
- 6) 耐圧は中圧部0.80MPa, 低圧部0.30MPaである。
- 7) (一財)日本エルピーガス機器検査協会による検査規程に合格すること。

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 図面チェックシート | 印 | 基本 | 製図 | 寸法 | 公差 | 注記 | 標準化 | 表題欄 |
| 作成 | | | | | | | | |
| 点検 | | | | | | | | |
| 認可 | | | | | | | | |

| 適用規格 TOLERANCE | | | | | | 発行 PUBLISH | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--|
| 指定 DESIGNATION | 100以下 UNDER100 | 250以下 UNDER250 | 250未満 OVER250 | 角度 ANGLE | 偏心量 ECCENTRICITY | 尺度 SCALE | |
| | ±0.8 | ±1.4 | ±2 | ±30' | 0.15 | Free | |
| 符号 SYMBOL | 訂正日付 REVISED DATE | 記事 DESCRIPTION | | | 点検 SIGN | | |
| 作成年月日 COMPLETION DATE | 製品名称 PRODUCTION NAME | | | R4-FII | | | |
| 認可 APPROVAL | 2024.1.12 | | | 製品番号 PRODUCTION NUMBER | | | |
| | | | | 67596-390 | | | |
| | | | | 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | | | |
| | | | | 図番 DRAWING NUMBER | | | |
| 点検 INSPECTOR | 点検 INSPECTOR | 作成 DESIGNER | | | | | |