


レーザー印字の内容 (A矢視)




ホースロット  
年略号 月略号  
例: X F



ホースロット  
年略号 月略号  
例: X F

ホースマーク図



- 注) 1. ホースアッセンブリーには、有害なひび割れ、傷、あわ巣等の欠陥なきこと。  
 2. 気密性は、1.56MPaの圧力を1分間以上加えた時、漏れその他の欠陥なきこと。  
 3. 耐圧性は、2.60MPaの水圧を1分間以上加えた時、漏れ・破損なきこと。  
 4. 高性能供給機器検査規程に定める検査に合格すること。

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	尺度 SCALE
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	発行 PUBLISH	1:1
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE	' 21.6.4	製品名称 PRODUCTION NAME	液相用高性能高圧ホース RHS-1000SCL				
認可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER	767040-579				
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NUMBER				
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	1				

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								