

2020年6月22日  
矢崎エナジーシステム株式会社  
ガス機器事業部

## ガスメータ検定有効期間満了遮断について

この度新型コロナウイルス感染症等の影響で、5月29日付の基準器検査規定改正省令及びその告示により、2020年4月～7月までの間に満了するガスメータは、その有効期間が6ヶ月延長されます。この期間に検満を迎えるガスメータには検満有効期限満了遮断機能を搭載している物があり遮断したばあい消費者にご迷惑をかける可能性がある為ご連絡させていただきます。

つきましては弊社が販売させて頂きましたマイコンメータの検満有効期限満了警告・遮断機能搭載時期を別紙にまとめましたので、ご参考にして頂きたくお願い申し上げます。

### **■検定満了警告/検定満了遮断表示について**

※詳しくは、別紙「検定満了警告/検定満了遮断表示について」をご確認ください。

### **■対象機種**

- ・ E型保安ガスメータ（業務用含む）
- ・ S型保安ガスメータ（業務用含む）
- ・ 漏洩検知部（E型・S型）

以上

## ■ 検定満了警告/検定満了遮断表示について

※電池電圧低下警告/遮断機能は2001年（SY25:2月、SY4・6:7月）より搭載

機種	搭載時期	検定満了警告	検定満了遮断
EY25・4	2009年8月～	 10.5年後警告	 ガス止(警告から60日後) <sup>※1</sup>
	2011年8月～	 10.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
	2013年3月～	 10.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
EY25MTP (検知メータ)	2009年8月発売～	 10.5年後警告	機能なし
EBY6	2012年10月21日発売～	 10.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
EBY10・16	2014年5月21日発売～	 7.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
SY25	2005年6月～	 10.5年後警告	機能なし
	2010年10月～	 10.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
	2017年1月23日以降 <sup>※3</sup>	 10.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
SY25MTP (検知メータ)	2001年2月～	 10.5年後警告	機能なし
	2009年2月～	 10.5年後警告	機能なし
	～2016年3月	発売中止	
SY4・6	2005年6月～	機能なし	
	2010年10月～	 10.5年後警告	 Aガス止(警告から40日後) <sup>※2</sup>
	～2012年10月20日	発売中止	

※1 60日間で別の遮断があった場合でも、復帰可能ですが、復帰30日毎に再度遮断します。

※2 40日間で別の遮断があった場合は、復帰できません。

※3 新SY発売より搭載。